

## UVOZNIK:

MB FRIGO KLIMATIZACIJA IN HLAJENJE D.O.O.  
ŠMARTINSKA CESTA 32 ,  
1000 LJUBLJANA,  
SLOVENIJA

## PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

### MAXON KLIMATSKA NAPRAVA

|                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Identifikacijska oznaka klimatske naprave                                                                                                                                                                     |       | MAXON FRESH PLUS |
| Model notranje naprave                                                                                                                                                                                        |       | MXI-24HC014i     |
| Model zunanje naprave                                                                                                                                                                                         |       | MXO-24HC014i     |
| Raven zvočne moči (notranja/zunanja enota) v načinu hlajenja in/ali ogrevanja                                                                                                                                 | dB    | 58/65            |
| Tip hladilnega sredstva                                                                                                                                                                                       |       | R32              |
| GWP                                                                                                                                                                                                           |       | 675              |
| SEER                                                                                                                                                                                                          |       | 6.5              |
| Energijski razred pri hlajenju                                                                                                                                                                                |       | A++              |
| Letna poraba energije xx kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa (v sezoni hlajenja). Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije                         | kWh/y | 377              |
| Nazivna obremenitev naprave Pdesignc v načinu hlajenje                                                                                                                                                        | kW    | 7.0              |
| SCOP                                                                                                                                                                                                          |       | 4,1              |
| Energijski razred pri ogrevanju (povprečno podnebje)                                                                                                                                                          |       | A+               |
| Letna poraba energije xxx kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preizkusa (v sezoni ogrevanja, povprečno podnebje). Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije. | kWh/y | 1.640            |
| Toplo podnebje                                                                                                                                                                                                |       | /                |
| Hladno podnebje                                                                                                                                                                                               |       | /                |
| Nazivna obremenitev naprave v načinu ogrevanje Pdesignc                                                                                                                                                       | kW    | 3.5              |
| Nazivna obremenitev naprave Pdesignc (povprečno podnebje)                                                                                                                                                     | kW    | 4.100            |
| Zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje, ki se predpostavlja za izračun SCOP pri pogojih referenene zasnove (povprečno podnebje)                                                              | kW    | 0.700            |

Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 675. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine 675-krat večji od 1 kg CO<sub>2</sub>. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.